

## Anhang 6: Beispielhafte 11-kg-Flaschenanlagen im Freien bzw. in Marktständen

**11-kg-Flaschenanlage im Freien bzw. in Marktständen etc. mit Schlauchleitungen von max. 40 cm Länge**

1 Druckregelgerät mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung \*  
 2 Schlauchleitung, max. 40 cm lang  
 3 Rohrleitung

\* optional mit Rändelmutter sowie Manometer

BGN

**11-kg-Flaschenanlage im Freien bzw. in Marktständen etc. mit Schlauchleitungen länger als 40 cm**

1 Druckregelgerät mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung \*  
 2 Schlauchbruchsicherung  
 3 Schlauchleitung länger als 40 cm

\* optional mit Rändelmutter sowie Manometer

BGN

## Anhang 7: Beispielhafte 11-kg-Flaschenanlagen in Räumen bzw. in Gebäuden

**11-kg-Flaschenanlage im Gebäude mit Schlauchleitungen von max. 40 cm Länge**

1 Druckregelgerät mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung und thermische Absperrereinrichtung (TAE) \*  
 2 Schlauchleitung, max. 40 cm lang  
 3 Rohrleitung

\* optional ohne Manometer

BGN

**11-kg-Flaschenanlage im Gebäude mit Schlauchleitungen länger als 40 cm**

1 Druckregelgerät mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung und thermische Absperrereinrichtung (TAE) \*  
 2 Schlauchbruchsicherung  
 3 Schlauchleitung länger als 40 cm

\* optional ohne Manometer

BGN